


施工图纸会审记录

工程名称	山东和乐门业光伏发电工程项目			共 页 第 页	
会审地点	项目部会议室	记录整理人		日期	2017年12月12日
参加人员	建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司				
	设计单位：湖南动力源电力勘测设计有限公司				
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司				
	施工单位：西北电力建设第一工程有限公司				
序号	图纸编号	提出图纸问题		图纸修订意见	
1		桥架、镀锌扁钢如何穿越采光带和通风管道			
2		1#屋顶实际24空挡，图纸上有25空挡，多余组件如何排布？			
3		逆变器无平面定位尺寸，且背部孔距尺寸不详			
4		汇流箱引入线路数需明确			
5		缺少夹具实验数据			
6		导轨型材公司技术部初设意见使用规格w40*h40，现场使用规格为w34*h35，是否可行			
7					
8					
9					
10					
11					
建设单位：		设计单位：	监理单位：	施工单位：	
 2017年12月12日			 2017年12月12日	 2017年12月12日	

- 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时，应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。
- 2、本表一式四份，由施工单位填写、整理并各存一份，与会单位会签各存一份。

