

施工图预检记录表

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

编号：JJS3--05

图纸名称：552--QA171501A01C--D0207--03 变电站接地网布置图		
序号	预检记录	备注
1	说明第一条内“热镀锌圆钢”应为“热镀锌钢管”。	
2	说明第一条内“埋深 1.5 米”和总说明内“埋深 0.8 米以下”不一致	
参与人员签名： 		

