

施工图预检记录表

工程名称：江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

编号： JJS3-001

图纸名称：T0201 箱变基础图、G0102 光伏原理图、G0103 光伏电气图、G0104 光伏防雷接地图、T0201 钢构加固图

序号	预 检 记 录	备 注
1	现场无电缆沟设计图纸	已要求业主设计
2	钢构加固图纸中，固定钢板螺栓中间尺寸大于斜撑钢管直径，导致重叠，无施工方案及要求。	设计单位已变更

参与人员签名：

陈桂林 王明俊 刘瑞杰

日 期：2018 年 11 月 16 日

- 注
1. 该表格用于监理项目部对施工图的预检。
 2. 图纸名称填写每一次预检审查图纸名称及相应的卷册号，不需一册一份记录。
 3. 对于设计中有不符合强制性条文的，应于注明违反条款。
 4. 在施工图会检和交底前将该记录提供业主项目部。
 5. 对监理项目部提出的建议和意见进行跟踪，会检纪要中明确的内容在备注中说明。