

工作联系单

工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶光伏发电项目

编号:

致:

建设方: 浙江正泰新能源开发有限公司

监理方: 常州正衡电力工程监理有限公司

因原设计图斜撑 H 型钢规格为 $300 \times 150 \times 7.5 \times 9$, 非国标, 市场中无法购置, 后经我方委托的设计单位计算, 规格为 $250 \times 125 \times 6 \times 9$ 的 H 型钢仍可满足加固要求, 且为国标, 方便采购加工, 所以申请将原设计中 H 型钢规格由 $300 \times 150 \times 7.5 \times 9$ 变更为 $250 \times 125 \times 6 \times 9$, 请贵方审批。



张先友

施工单位 (盖章)

项目负责人 (签字)

日期: 2019.5.20



情况属实

监理单位 (盖章):

总/专业监理工程师:

日

期:

2019.5.20



请贵方委托设计单位再与我方技术沟通确认, 及时变更设计图纸, 并下发给施工单位。

建设单位 (盖章)

项目负责人:

日期:

2019.5.20

