

GFDZJBM44: 施工图预检记录表

施工图预检记录表

工程名称: 汕头市杭泰金明精机 1.53P 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-HTJM-001

图纸名称: 汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目工程施工图设计结构部分、电结构部分。

序号	预 检 记 录	备 注
1	汇流箱、逆变器在支架上安装, 建议部分改为墙面上安装。	
2	爬梯施工图纸不详, 建议增补爬梯施工图纸。	
3	C 厂房桥架下并网点处有化粪池是否向北移	
4	两种夹具安装高度有误差 1 公分左右	
5	电缆沟底下管线不详	
6	楼梯加固处横梁与原先不在同一水平线	

注:

1. 该表格用于监理项目部对施工图的预检。
2. 图纸名称填写每一次预检审查图纸名称及相应的卷册号, 不需一册一份记录。
3. 对于设计中有不符合强制性条文的, 应于注明违反条款。
4. 在施工图会检和交底前将该记录提供业主项目部。
5. 对监理项目部提出的建议和意见进行跟踪, 会检纪要中明确的内容在备注中说明。