

GFDZJBM44: 施工图预检记录表

施工图预检记录表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZYS-001

图纸名称: GYFD520527E1-5-5131-1/14、GYFD520527E1-5-5131-9/14、

序号	预 检 记 录	备 注
17	GYFD520527E1-5-5131-1/14	生活楼无应急照明系统
18	GYFD520527E1-5-5131-1/14	生活楼走廊无照明
19	GYFD520527E1-5-5131-9/14	室外照明无应急照明系统
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		

参与人员签名:

金志威 张金贵 王会彬 余家威

日 期: 2019 年 11 月 18 日

注 1. 该表格用于监理项目部对施工图的预检。

2. 图纸名称填写每一次预检审查图纸名称及相应的卷册号, 不需一册一份记录。

3. 对于设计中有不符合强制性条文的, 应于注明违反条款。

4. 在施工图会检和交底前将该记录提供业主项目部。

5. 对监理项目部提出的建议和意见进行跟踪, 会检纪要中明确的内容在备注中说明。

GFDZJBM44: 施工图预检记录表

施工图预检记录表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZYS-001

图 纸 名 称 : GYFD520527E1-5-512-5/9 、 GYFD520527E1-5-512-6/9 、 GYFD520527E1-5-512-7/9 、 GYFD520527E1-5-512-8/9、GYFD520527E1-5-5144-2/2、GYFD520527E1-5-5145-1/2、GYFD520527E1-5-5145-2/2、GYFD520527E1-5-5148-1/2、GYFD520527E1-5-5148-2/2、GYFD520527E1-5-514-4、GYFD520527E1-5-5134-4/6、GYFD520527E1-5-5134-2/6、GYFD520527E1-5-5144-1/2

序号	预 检 记 录	备 注
17	GYFD520527E1-5-514-4	SVG 无功补偿成套设备、主控柜、水机控制柜、安装位置与设备的安装方向、设备名字
18	GYFD520527E1-5-5134-4/6	无功补偿电器埋管、没有明确的位置和尺寸
19	GYFD520527E1-5-5134-2/6	室外电气埋管有载调压、主变端子箱、主变检修箱位置和预埋管位置有误
20	GYFD520527E1-5-5144-1/2	电气平面布置图、二次设备室、屏柜位置无明确标注
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		

参与人员签名:

金志威 张金星 王会彬

日 期: 2019年 11月 18日

注 1. 该表格用于监理项目部对施工图的预检。

2. 图纸名称填写每一次预检审查图纸名称及相应的卷册号, 不需一册一份记录。

3. 对于设计中有不符合强制性条文的, 应于注明违反条款。

4. 在施工图会检和交底前将该记录提供业主项目部。

5. 对监理项目部提出的建议和意见进行跟踪, 会检纪要中明确的内容在备注中说明。

GFDZJBM44: 施工图预检记录表

施工图预检记录表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZYS-001

图纸名称: GYFD520527E1-5-5142-1/3、GYFD520527E1-5-5142-2/3、GYFD520527E1-5-5142-3/3、
 GYFD520527E1-5-5143-1/3、GYFD520527E1-5-5143-2/3、GYFD520527E1-5-5143-3/3、
 GYFD520527E1-5-5134-1/6、GYFD520527E1-5-5134-3/6、GYFD520527E1-5-5134-5/6、
 GYFD520527E1-5-5134-6/6、GYFD520527E1-5-5141-1/2、GYFD520527E1-5-5141-2/2、
 GYFD520527E1-5-512-1/9、GYFD520527E1-5-512-2/9、GYFD520527E1-5-512-3/9、GYFD520527E1-5-512-4/9

序号	预 检 记 录	备 注
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

参与人员签名:

金志威 张金星 王会彬 余淑威
朱书会

日期: 2019年11月18日

- 注 1. 该表格用于监理项目部对施工图的预检。
 2. 图纸名称填写每一次预检审查图纸名称及相应的卷册号, 不需一册一份记录。
 3. 对于设计中有不符合强制性条文的, 应于注明违反条款。
 4. 在施工图会检和交底前将该记录提供业主项目部。
 5. 对监理项目部提出的建议和意见进行跟踪, 会检纪要中明确的内容在备注中说明。