

施工图纸会审记录

工程名称	十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目			共 2 页	
会审地点	安达畜牧场项目部	会议主持人	王晓昭	日期	2021.7.18
参加人员	建设单位：王晓昭、漆健亭、付朝文、吕佳鹏、陈建鑫、郑嵘				
	设计单位：王永、梁宾桥、朱宇来、蒋昱辉				
	监理单位：王朝焱、时金宝、贾金光				
	施工单位：苏峰、万宝森、林落光				
序号	图 纸 编 号	提出图纸问题		图纸修订意见	
1	总平面图	2#无平面坐标。		详见 S20-0-02。	
2	总平面图	阴影部分无做法。		详见 S20-0-02。	
3	总平面	绿化带做法。		详见 S20-0-02。	
4	总平面图	升压站北侧进场道路在红线需补做法。		建设方提供资料，以文字形式体现在施工图上。	
5	建施-各子项	台阶、坡道无做法缺结施图。		详见 S31-1 (2.3)~04。	
6	结施 S32-3-01	地下剪力墙外部保温、防水、挡土墙无做法。		详见 S31-3-02。	
7	结施 S32-3-01	深度 6 米多无降水，支护方案。		施工单位提出，建设、监理、设计、施工共同讨论确认。	
8	结施 S32-2-03	电控楼中-1.200mm 基础梁平法施工图 4 轴线支座钢筋是否有误。		进一步核实，7 月 20 反馈。	

9	措施 S32.4	该单体是否需要	结合环评单位的需求,取消此子项。
10	电气, 监控	升压站和光伏区监控数量和位置及时确定。	进一步核实, 7月20日反馈。
11	消防	电控楼楼的报警系统和设备消防系统注意划分。	进一步核实, 7月20日反馈。
12	消防	消防器具的图纸明确。	结合业主反馈的消防验收部门的要求, 进一步核实, 7月30日反馈。
13			
14			
15			
16			
建设单位:		设计院代表:	监理单位:
 2021年7月18日		 2021年 月 日	 2021年7月18日
			 2021年7月18日

1. 所有会审图纸均应记录在表内, 无意见时, 应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。
2. 本表一式四份, 由施工单位填写, 整理并各存一份, 与会单位会签各存一份。