

GFDZJBM44: 施工图预检记录表

施工图预检记录表

工程名称: 潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项

编号: ZHJL-WFKR-001

图纸名称: 潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项目工程施工图设计结构部分、电结构部分。

序号	预 检 记 录	备 注
1	加固图纸无螺栓紧固扭矩, 无详细尺寸及说明;	
2	图纸显示围栏详图, 标示位置	
3	逆变器支架是否接地图中无标示	
4	图纸 SDHY-D020103 导轨夹具间距 1 个瓦楞数据显示 2854.8 米, 设计确认	

注:

1. 该表格用于监理单位对施工图的预检。
2. 图纸名称填写每一次预检审查图纸名称及相应的卷册号, 不需一册一份记录。
3. 对于设计中有不符合强制性条文的, 应于注明违反条款。
4. 在施工图会检和交底下将该记录提供业主项目部。
5. 对监理单位提出的建议和意见进行跟踪, 会检纪要中明确的内容在备注中说明。