

施工图图纸会检记录

工程名称	天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期)		共 1 页 第 1 页
会审地点	天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目部		日期:
参加单位	建设单位: 泰安天泰新能源有限公司		
	设计单位: 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司		
	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司		
	施工单位: 常州天合智慧能源工程有限公司		
序号	图纸名称及图号	提出图纸问题	设计单位答复
1	J0101 光伏组件布置图	部分区域地形图显示是地面, 实际是水塘	可根据现场情况自行调整
2	D0115 光伏场区电缆敷设图	部分区域为沼泽, 无法敷设	已现场重新确认电缆走向
3	D0113 箱逆变、汇流箱接线及安装图	汇流箱距地面较近	汇流箱支架已重新设计, 汇流箱底部距地面 500mm 以上
4	D0107-04 全站屋外接地装置布置图	全站室外接地上引线需要图纸标出来?	已按照要求补冲上引线示意
建设单位: 		设计院代表: 	监理单位: 
施工单位: 			

施工图图纸会检记录

工程名称	天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期)		共 1 页 第 1 页
会审地点	天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目部		日期:
参加单位	建设单位: 泰安天泰新能源有限公司		
	设计单位: 设计单位: 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司		
	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司		
	施工单位: 常州天合智慧能源工程有限公司		
序号	图纸名称及图号	提出图纸问题	设计单位答复
1	T0503 光伏场区桩位布置图	根据现场情况, 厂区部分桩需加长	可根据现场情况自行调整
2	T0202 生产综合楼结构施工图	补充雨棚做法	已补充
3			
4			
建设单位: 		设计院代表: 	监理单位: 
		施工单位: 	

会议签到表

会议名称:		图纸会审签到表	
地 点: 项目部		时 间: 2023 年 02 月 09 日	
参 加 人 员			
姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
李振斌	泰安天泰	项目经理	18615962020
商振	天合	设计	13775221219
王开	博源肥城分公司	设计	18605380779
左瑞木	博源肥城分公司	设计	15662026800
王浩	泰安天泰	商务经理	17640515822
王允贤	常州正衡	总代	13771284630
徐子涵	天合		15956691875
张亚东	天合		18932318259
张亚东	天合	项目经理	13925807564
王亚	天合		18151318605
王信善	天合	项目经理	13854822529
魏树明	正衡	专监	19951521832
黄清	天合	项目经理	15895085813
王青华	天合		13797223068
和作	天合		18554212377
王维章	天合		13364322110
张震	天合		15382095710
张其悦	天合	设计	15095091009
吕国平		电气次	13337832516
王明		土建设计	13851752916
张炎平	鸿鼎	光伏	13710661844
魏峰	天合		17881684605