

图纸会审记录

工程名称	上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目	会审日期	2023 年 12 月 28 日
专业名称	土建、钢结构	会审地点	竹园污水处理分公司光伏二期项目部
参加人	建设单位：杨洪雷 设计单位：葛杰、陈超 施工单位：张健、庞春灿、刘玉权、侯雨楠、高国钧 监理单位：田在欣		
记录内容：设计图纸内土建、钢结构专业			
序号	图号	图纸问题	会审（设计交底）意见
1	柔性支架施工图	A 区 A-E 轴交 A-1 轴、A-E 轴交 A-7 轴处柱间支撑影响检修通道使用	设计调整柱间支撑位置，避开检修通道。
2	柔性支架施工图	A 区 A-F 轴交 A-1 轴、A-F 轴交 A-7 轴处柱间支撑影响检修通道使用	设计调整柱间支撑位置，避开检修通道。
3	柔性支架施工图	B 区 A-1 轴中部立柱柱间支撑影响检修通道使用	设计调整柱间支撑位置，避开检修通道。
建设单位（章）	设计单位（章）	监理单位（章）	施工单位（章）
代表：杨洪雷	代表：陈超	代表：朱军	代表：张健