


施工图纸会审记录

编号 JJSB3--02

工程名称	中设国联于都一期 20MWp 光伏电站项目			共 1 页	
会审地点	项目部会议室	记录整理人	陈付祥	日期	2016 年 5 月 2 日
参加人员	建设单位：于都中设国联新能源有限公司			姜韬韬	
	设计单位：西安大唐电力研究院有限公司			赵洪雷 赵飞	
	监理单位：常州正衡监理电力工程监理有限公司			申景鹏 安醒君	
	施工单位：江苏华能建设集团有限公司			蒋开伟 许奎	
序号	图号	提出图纸问题		图纸修订意见	
1	DT-NC15221S-D0101 -01	电气主接线图，破口间隔与并网间隔相反		已跟设计院沟通修改、已确认	
2	DT-NC15221S-D0502	站用变配电装置与实际柜子标签不符		已跟设计院沟通修改、已确认	
3	DT-NC15221S-D0705	部分电缆型号错误，缺少接线		从新选择电缆型号、已确认	
4	DT-NC15221S-D0801 -02	逆变器通讯部分与实际不符		已跟设计院沟通修改、已确认	
5	DT-NC15221S-D0901 -08	电能量采集装置多接一路电源		已跟设计院沟通修改、已确认	
6	DT-NC15221S-D1201 -02	光伏区 1 号箱电缆沟与排水沟起冲突		已跟设计院沟通修改、已确认	
7					
8					
建设单位：  2016年5月2日		设计院代表：  2016年5月2日		监理单位：  2016年5月2日	
				施工单位：  2016年5月2日	

1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时，应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。

2、本表一式四份，由施工单位填写、整理并存一份，与会单位会签各。