

GFDZJBM45: 施工图会检纪要

施工图会检纪要

编号: ZHIL-LY-002

工程名称: 未阳灏田 39.6MW 光伏发电项目

签发:

会议地点	监理单位	会议时间	2017.3.7
会议主持人	李维军		
会检图册:			
本次会议内容: 施工单位、建设单位、监理单位提出: 污水处理、消防、FC、SVG、消弧线圈、接地变有没有设计蓝图? 设计院回复: 二次设备先采购, 确定相关设备参数后, 我方根据提供的参数出图			
会签意见:	会签意见:	会签意见:	会签意见:
 业主项目部 (章) 业主项目经理: 李维军	 监理项目部 (章) 总监理工程师: 李维军	设计单位 (章) 设总: 李维军 2017.3.17	 施工项目部 (章) 项目经理: 李维军

注: 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行。

