

JJS4

平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

施工图会检纪要

常州正衡电力工程监理有限公司

平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目监理部



施工图会检纪要

编号: JJS4

工程名称: 平坝山永电人能源有限公司120MW光伏发电项目

李经军

会议地点	现场会议室	会议时间	2016.10.28
会议主持人	王宏伟		
会检图册: 1. 光伏组件支架及基础施工图. 2. 光伏场区防雷接地施工图. 3. 逆变器、箱变及汇流箱安装图. 4. 光伏场区总平面布置图. 本次会议内容: 1. 支架基础桩基标高为地平面350mm. 现场施工无法满足. 重新制定桩基标高施工方案. 2. 箱变基础施工图(F17315-T0202-01)悬挑板阳角无放射筋. 3. 中信博单轴支架基础施工图(F17315-T0201-05) (1) 基础桩基钢筋加密区尺寸不符 (2) A型布置与平面布置不符. 4. 逆变器、箱变及汇流箱安装图(D0106-04~05) (1) 逆变器、汇流箱安装方向不一致. (2) 说明单条没有注明箱变基础需加预埋槽钢			
会签意见:	会签意见:	会签意见:	会签意见:
业主项目部(章)	同意进行相应变更	设计单位(章)	施工项目部(章)
业主项目经理:	监理单位(章)	设计单位(章)	项目经理:
	总监理工程师:	设总:	
	李经军		

