

图纸会审记录

C01-1-01-

01

工程名称: 湖南娄底涟源七星街2x20MW分布式光伏电站项目 第 1 页 (共 2 页)

建设单位	娄底旭晨新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位	娄底新源电力勘测设计有限责任公司	施工单位	湖南省工业设备安装有限公司
图 号	图纸问题	图纸问题交底	
1、工程名称: 110KV汇集站配电 综合室 图纸编号: 43K- B201611009S- T103-07号图 专业图别: 结施	1、沉降观测点在平面图为6个, 说明注写为8个, 以何为准?	1、按6个沉降观测点施工	
2、工程名称: 110KV汇集站配电 综合室 图纸编号: 43K- B201611009S- T103-08号图 专业图别: 结施	2、KL2(7)在D轴线交①②③④⑤⑥⑦轴支座处均 标有负弯矩筋, 而在D轴交⑧轴没标, 请问是否默 认D轴交8轴上有2根直径为22的二级通长面筋, 其 他各支座标注的钢筋全部为增加负弯矩筋?	2、按集中标注2根直径为22二级通长面筋施 工	
3、工程名称: 110KV汇集站配电 综合室 图纸编号: 43K- B201611009S- T103-12号图 专业图别: 结施	3、KL3(4)梁情况同结施08图KL2(7)一样问题	3、按集中标注2根通长面筋施工	
建设单位会签栏 (公章)		设计单位会签栏 (公章)	
项目负责人: 石永强 2016年12月16日		项目负责人: 朱一 2016年12月16日	
施工单位会签栏 (公章)		监理单位会签栏 (公章)	
技术负责人: 匡成元 2016年12月16日		总监理工程师: 李维军 2016年12月16日	

图纸会审记录

C01-1-01-

01

工程名称: 湖南娄底涟源七星街2x20MW分布式光伏电站项目

第 2 页 (共 2 页)

建设单位	娄底旭晨新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位	娄底新源电力勘测设计有限责任公司	施工单位	湖南省工业设备安装有限公司
图 号	图纸问题	图纸问题交底	
4、工程名称: 110KV汇集站配电综合室 图纸编号: 43K-B201611009S-T103-12号图 专业图别: 结施	4、KL5(4)梁在交④轴支座及标负弯筋, 是否为漏标?	4、未答复	
5、工程名称: 35KV开关站配电综合室 图纸编号: 43K-20163515S-T103-09号图 专业图别: 结施	5、L1(4)、KL3(4)同样在交①轴⑤轴支座未标负弯矩筋, 请问是否默该处有通长面筋, 其他各支座标注的钢筋全部为增加的负弯矩钢筋?	5、按集中标注2根通长面筋施工	
建设单位会签栏 (公章)		设计单位会签栏 (公章)	
 项目负责人: 石永泉 2016年12月16日		 项目负责人: 朱 2016年12月16日	
施工单位会签栏 (公章)		监理单位会签栏 (公章)	
 技术负责人: 周成 2016年12月16日		 总监理工程师: 李维军 2016年12月16日	

会议签到表

编号:

时 间		2016.12.16.		地 点		娄底光伏项目部.	
主 持 人		周晓光 苗宇明		记 录 人			
参 会 人 员	序号	签字	备注	序号	签字	备注	
	1	何军伟	娄底旭晨	13			
	2	于强	娄底旭晨	14			
	3	苗宇明	正项目经理	15			
	4	周晓光	湖南安装	16			
	5	李书	娄底项目部	17			
	6	刘浩	李源	18			
	7	宋海铁	湖南安装	19			
	8	于斌	湖南安装	20			
	9	黄波	湖南安装	21			
	10	段勇兴	湖南安装	22			
	11	文子	娄底项目部	23			
	12	周明群	娄底项目部	24			
未 参 会 人 员	序号	姓 名	职 务	原 因			
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						