

图 纸 会 检 记 录

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: JSHN-TZJHJ-001

设计单位	西安特变电工电力设计有限责任公司	图纸编号	TBEA-N16082A2S-D0304
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司
专业名称	电气、土建、安装	会检日期	2016-11-15
会检地点	通威渔光一体如东有限公司会议室	页 数	共 1 页, 第 1 页
序 号	图 号	图 纸 问 题	答 复 意 见
1	N16082A2S-D0301-01	/	/
2	N16082A2S-D0301-02	/	/
3	N16082A2S-D0302-01	/	/
4	N16082A2S-D0303-01	/	/
5	N16082A2S-D0303-02	/	/
6	N16082A2S-D0303-03	/	/
7	N16082A2S-D0303-04	/	/
8	N16082A2S-D0303-05	/	/
9	N16082A2S-D0303-06	/	/
10	N16082A2S-D0303-07	/	/
11	N16082A2S-D0303-08	/	/
12	N16082A2S-D0304-01	/	/
13	N16082A2S-D0304-02	/	/
14	N16082A2S-D0304-03	/	/
15	N16082A2S-D0304-04	/	/
16	N16082A2S-D0304-05	/	/
17	N16082A2S-D0304-06	/	/
18	N16082A2S-D0304-07	逆变器至汇流箱的线路跨越道路 如何处理未明确。	电缆过道路穿钢管埋地敷设。
19	N16082A2S-D0304-08	逆变器至汇流箱的线路跨越道路 如何处理未明确。	电缆过道路穿钢管埋地敷设。
20	N16082A2S-D0304-09	逆变器至汇流箱的线路跨越道路 如何处理未明确。	电缆过道路穿钢管埋地敷设。
21	N16082A2S-D0304-10	逆变器至汇流箱的线路跨越道路 如何处理未明确。	电缆过道路穿钢管埋地敷设。
22	N16082A2S-D0304-11	/	/
23	N16082A2S-D0304-12	/	/

24	N16082A2S-D0304-13	/	/
25	N16082A2S-D0304-14	/	/
26	N16082A2S-D0304-15	/	/
27	N16082A2S-D0304-16	逆变器至汇流箱的线路跨越道路 如何处理未明确。	电缆过道路穿钢管埋地敷设。
28	N16082A2S-D0306-01	/	/
29	N16082A2S-D0306-02	/	/
30	N16082A2S-D0306-03	/	/
31	N16082A2S-D0306-04	/	/
32	N16082A2S-T0101-01	/	/
33	N16082A2S-T0101-02	/	/
34	N16082A2S-T0101-03	/	/
35	N16082A2S-T0101-04	/	/
36	N16082A2S-T0101-05	/	/
37	N16082A2S-T0104-01	/	/
38	N16082A2S-T0104-02	/	/
39	N16082A2S-T0102-01	/	/
40	N16082A2S-T0102-02	/	/
41	N16082A2S-T0102-03	/	/
42	N16082A2S-T0102-04	/	/
43	N16082A2S-T0102-05	/	/
44	N16082A2S-Z0101-01	/	/
45	N16082A2S-Z0102-01	/	/
46	N16082A2S-Z0102-02	/	/
参会人员	业主：张义权、柴旺、孟松松、刘亚峰；监理：唐剑、李维军、张建忠、田在欣；设计院：刘永刚、郭超、凌雪；施工单位：许云峰、吴开顺、聂廷雄、庞立新、祁凤强		
签字栏	建设单位	监理单位	设计单位
	孟松松	李维军	胡珂
	许云峰		

本表由施工单位整理、汇总，建设单位、监理单位、设计单位、施工单位各保存一份。

