

3) 施工电气方提出的问题: 弘煜 S1 方阵计划将原 240Wp 组件拆除并安装新的 295Wp 组件, 因原有支架并不作改动, 新购组件可能存在与原有支架不匹配的情况。

解决方案: 由设计院出具相关图纸用以确认原组件尺寸和孔位, 作为采购新组件的依据。后期施工(新组件尺寸确认后)如螺栓孔径及间距与原支架不对应, 由施工方自行打孔解决。

建设单位:	设计单位:	监理单位:	施工单位:
			
现场代表:	现场代表:	现场代表:	现场代表:
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日