

JJS4: 施工图会检纪要

施工图会检纪要

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号: 001

签发: 胡明文

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.3.17
会议主持人	胡明文		
会检图册: TBEA-N16131A1S-Z0101、TBEA-N16131A1S-Z0102 总图部分: TBEA-N16131A1S-T0102、TBEA-N16131A1S-T0103、TBEA-N16131A1S-T0104、 TBEA-N16131A1S-T0201、TBEA-N16131A1S-T0301、TBEA-N16131A1S-T0302、 TBEA-N16131A1S-T0303、TBEA-N16131A1S-T0304、TBEA-N16131A1S-T0305、 TBEA-N16131A1S-T0405 土建部分。			
本次会议内容: 1. N16131A1S-T0201-02 蓝图中支架建设基础平面布置图前后桩尺寸为 2100mm, 是否有误? 设计答复: 最终设计修改为 1800mm。 2. N16131A1S-T0201-02 蓝图中埋入地下钢管长度为 500mm, 图中标注为 700mm。 设计答复: 应为 500mm。 3. TBEA-N16131A1S-T0103 图册中未见铁艺围墙施工图。 设计答复: 设计将补充图纸。			
会签意见: 同意 业主项目部 (章) 业主项目经理: 胡明文	会签意见: 同意 监理单位 (章) 总监理工程师: 任仲峰	会签意见: 同意 设计单位 (章) 设计总: 何晓然 2017.3.17	会签意见: 同意 施工单位 (章) 项目经理: 李林

注 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行。