

图纸会审记录

工程名称		天门沉湖生 20MW 渔光一体光伏项目		共 1 页		第 1 页	
地点		项目部会议室		记录整理人		张宏亮	
主持人		李晓峰		参加人员		日期 2017.3.20	
序号		提出图纸问题		见签到表		图纸修订意见	
1		一次设备 1-1 剖面图，中间预埋件位置。（调整至中间位置）		调整至中间位置		调整至中间位置	
2		35KV 消弧线圈及 35KV 接地变预埋件基础布置图与总平面图尺寸不相同，基础预埋件规格，图中 4-M12 共有几处。（预埋件以基础图为准）		预埋件以基础图为准		预埋件以基础图为准	
3		SVG 基础图预埋槽钢规格。（可全部改成 10# 槽钢）		可全部改为 10# 槽钢		可全部改为 10# 槽钢	
4		溢油空做法，溢油孔是否与事故油池连接		补图		补图	
5		无功补偿基础布置图 G3 平面图尺寸与下方目录规格不一样（改为直径 100）		改为直径 100		改为直径 100	
6		降压变压器基础标高与开关站承台板结构图标高不一致，及具体做法。		基础高出平台 400		基础高出平台 400	
7		SVG 电器布置图与材料清单表数量不对		按图执行		按图执行	
8		火灾报警系统平面布置图与材料表数量不对		按图执行		按图执行	
9		二次室及配电室是设备自带		是，但是要接入综合楼火警报警系统		是，但是要接入综合楼火警报警系统	
技术负责人：		技术负责人：		技术负责人：		技术负责人：	
		李永司				胡德林	
建设单位盖章：		设计单位盖章：		监理单位盖章：		施工单位盖章：	

由监理单位整理、汇总、与各单位会签、经各单位盖章，有关单位各保存一份。

签到表

会议名称		天门沉湖 20MW 渔光一体光伏项目		
会议时间		2017 年 3 月 20 日 9 时		
会议地点		项目部会议室		
序号	姓名	单位	职责	联系电话
1	李勇军	四川汇安能通科技有限公司	资料员	18780005490
2	孙伟	飞德子光电	总装代表	15909187661
3	阮玲松	四川汇安能通科技有限公司	电气工程师	15180670266
4	卢进	四川汇安能通科技有限公司	项目经理	13921805082
5	李晔峰	天门通威水产科技有限公司	项目经理	15309589490
6	李永习	天门通威水产能源设计有限公司	设计师	13550321390
7	周光明	四川汇安能通科技有限公司	土建工程师	13500550212
8	陈斌兵	四川汇安能通科技有限公司	技术负责人	18019628877
9	周伟	荆州正德行电力工程监理有限公司	土建专工	13986606221
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				