




施工图纸会审记录

工程名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目			共 1 页第 1 页	
会审地点	项目部	记录整理人	许爱朋	日期	2017 年 3 月 30 日
参加人员	建设单位： 寿光森爱新能源有限公司				
	设计单位： 新疆阳光电通科技股份有限公司				
	监理单位： 常州正恒电力工程监理有限公司				
	施工单位： 泰州敬道电力工程有限公司				
序号	图纸问题			图纸修订意见	
1	汽车维修 B 区的屋顶都是太阳能板和烟囱、存在施工图问题。			设计答复	
2	支架厂发的支架与现场图纸不符。			设计答复	
3	混凝土个别屋面平整度误差超过 20 厘米、已经预制好的混凝土预制块无法安装。			设计答复	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
建设单位：		设计院代表：		监理单位：	
 年 月 日		 年 月 日		 年 月 日	
				施工单位：  2017 年 3 月 30 日	

会议签到表

时 间: 2017.3.30. 9:00.					
会议地点: 寿光项目会议室					
会议大纲: 图纸会审					
主 持 人: 徐广			记 录 人: 许复明		
序号	签名	单位	序号	签名	单位
1	李知伟	坤新融源	13	张忠伟	泰州敬道
2	徐广	正衡监理	14	余彬	泰州敬道
3	田永梅	正衡监理	15	许复明	泰州敬道
4			16		
5			17		
6	李金利	阳光电通	18		
7	胡桂山	阳光电通	19		
8			20		
9			21		
10			22		
11			23		
12			24		