



施工图会检纪要

编号: ZHJL-YLYY-001

工程名称: 河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目 签发:

会议地点	以岭药业	会议时间	2017.4. 1
会议主持人	郭双喜		
会检图号: 河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目施工土建图纸会审			
本次会议内容: 一、业主郭双喜宣布工程质量报告: 1. 工程“零缺陷”投运 2. 实现工程达标投产及优质工程目标 3. 工程使用寿命满足公司质量要求 4. 不发生因工程建设原因造成的工程质量事件 二、设计单位对河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目进行设计技术交底 1. 土建卷册目录 2. 主要设计原则及施工主要事项 3. 设计创优 4. 质量通病 5. 强制条文 6. 标准工艺应用 三、监理单位、施工单位根据图纸预检记录跟设计人员进行了沟通 1. 现场 U 型连接 B 与水泥支墩前螺栓连接与图纸设计不符 2. 逆变器、汇流箱固定位置不明确 3. 通讯电缆走向不明确 请设计人员尽快出具设计方案, 以免耽误施工进度			
会签意见:  业主项目部 (章) 业主项目经理:	 监理单位 (章) 监理工程师:	会签意见:  设计单位 (章) 设计总:	 监理单位 (章) 项目经理:

注 会检纪要由监理单位起草, 经业主项目经理签发后执行。

