

图纸会检记录

记录编号:

231.005-01

主持人		会检地点	项目部会议室	会检时间	2017年 05月 08日		
会检类别 (请打√)	<input type="checkbox"/> 系统会检	<input checked="" type="checkbox"/> 综合会检	会检专业				
图纸信息	图纸名称	SHZGF-PR-EP-DW	图纸编号	升压站初步设计	到图日期	2017.05.08	备注

施工图纸会检意见:

1. 站内用水
2. 生活区房间
3. 围墙位置
4. 停车场
5. 围墙名称
6. 备用电源
7. 生活区避雷
8. 站内围墙监控
9. SVG 采集

会检意见闭环 (专业师根据相关方意见填写)

1. 蓄水池、加压泵、水源确定后考虑。
2. 7间房。含卫生间洗浴1间、3间宿舍、1间会议室。
3. 1间厨房、1间餐厅，加上化粪池位置做法。南围墙将靠近征地红线。
4. 围栏将红线范围全部包围与红线范围重合。
5. 停车场位置在宿舍南侧。
6. 各科更改为批复要求的名称。
7. 站内负荷需要 380V、100kVA，位置考虑在站内西南角。
8. 生活区屋顶做避雷带，2点与主接地网相连。
9. 大门口采用红外对射，围墙采用铁围栏。
9. 根据供电局要求确认。

参加人:

潘军峰 赵会检 刘少峰 侯永旭 洪振明
 邱磊 翟志远 翟立峰 王刚 王峰

