

会议纪要

编号: JL-001

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

签发: 纪现壮

会议地点	东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目	会议时间	2017 年 04 月 26 日
会议主持人	总监理工程师 纪现壮		
会议主题: 大棚支架基础图会检			
会议内容: 2017 年 4 月 26 日下午 04:00 点在东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目项目部会议室召开了东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目施工图预检会议, 本次会议由监理部总监纪现壮主持。施工项目部、监理部、业主项目部各单位代表参加。会上, 总监纪现壮对施工图预检提出了具体要求, 对施工图中提出的相关问题, 施工、监理等人员分别做了记录。经过充分商讨, 形成以下几条预检意见: 1、支架所有孔改成一个规格, 底座孔改为腰型孔 (南北朝向)。由设计院出具新图纸 2、为保证支架最低点距地 2000mm, 是否支架抬高 200mm。由设计院出具新图纸。 3、下发基础定位图。由设计院出具新图纸。 4、支架基础的独立柱是否改为统一规格, 由设计院出具新图纸。			
上次会议问题落实情况:			
主送单位	东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目业主项目部		
抄送单位	东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目施工项目部		
发文单位	东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017 年 4 月 26 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



