

图纸会审记录

工程名称:	山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目			共 2 页
地点:	现场项目部办公室	记录整理人:	李锋伟	日期: 2017 年 10 月
主持人:	李朋	参加人员:	见签到表	
参 加 会 审 名 单	建设单位: 晋中浙泰光伏发电有限公司			
	设计单位: 西安特变电工电力设计有限责任公司			
	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司			
	施工单位: 甘肃海霖电力工程有限公司			
卷册编号	图纸疑问描述		修订答复意见	
D0302	箱逆变基础位置没有提供坐标值		根据现场实际定位, 保证美观, 齐顺	
D0302	一次、二次设备基础位置没有提供坐标值及横向间距尺寸。		根据现场实际定位, 保证美观, 齐顺	
D0302	无 SVG 基础平面布置图及坐标值		根据现场实际定位, 保证美观, 齐顺	
D0304	施工图中无 1、2、5、6#箱逆变基础的横向间距尺寸。		根据现场实际定位, 保证美观, 齐顺	
D0304	施工图中无 3、4、7、8#箱逆变基础的横向及纵向间距尺寸。		根据现场实际定位, 保证美观, 齐顺	
D0304	施工图纸为开关站至 35KV 变电站敷设, 没有至 10KV 配电室敷设路径。		根据本现场实际定位	

D0306	没有光伏区原建筑物接地电阻值	建议现场测试或联系吉利提供
T0102	施工图纸箱逆变基础为混凝土结构, 招标报价材料为砖混结构。	按图纸是施工
T0102	施工图(二)施工图(三)说明中第5条均为3#箱逆变基础。	T0102-04 为7#箱变
T0102	预埋管中心标高为-0.700mm, 与现场实际施工不符	- 0.7m
T0103	施工图纸一次、二次设备基础为混凝土结构, 招标报价材料为砖混结构。	按图纸施工
T0104	施工图纸 SVG 基础为混凝土结构, 招标报价材料为砖混结构。	按图纸施工
D0306	3#、4#、7#、8#箱逆变基础接地要求与开关站主接地网连接, 1#2#5#6#如何连接	1#、2#、5#、6#形成独立接地网(见附图)



设计单位(盖)
项目负责人:

年 月 日

监理单位(盖)
项目负责人:

纪国仕

山西吉利一期8.8MW分布式光伏项目工程
监理项目部

2017年10月29日

施工单位(盖)
项目负责人:

S.S.MW

邵永波

2017年10月29日

由监理单位整理、汇总、与各单位会签、经各单位盖章, 有关单位各保存一份。

会议签到表

项目名称	山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程			
会议时间	2017 年 10 月 29 日 14 时			
会议地点	现场项目部办公室			
会议主题	图纸会审			
序号	姓名	公司	职务	联系电话
1	李明	正泰	项目工程师	15539219309
2	高彬	正泰	项目工程师	15661567585
3	王胜强	正泰	项目工程师	17194373078
4	梁彦昌	亿德丰	厂部工固	13546729828
5	王光斌	海霖	安全员	13933994337
6	李雄伟	甘肃海霖	项目负责人	18647377110
7	李东伟	甘肃海霖	物料员	13835464213453285591
8	隋四高	正衡	监理	17625418324
9	房立雷	正衡	监理	17610998898
10	李雄伟	正衡	监理	13734289380
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				