

施工图会检纪要

编号: WST-ZHJL-001

工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

签发: 牛敏

会议地点	现场项目部	会议时间	2017年11月28日
会议主持人	李明志		
会检图册: ZBNY-SXXA-D-171101			
本次会议内容: 2017年11月28日西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目业主项目李明志组织设计、监理、施工单位在施工现场召开西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目电气施工图会检会议。 中北工程设计咨询有限公司首先对电气施工图纸进行设计交底和说明。业主专工李明志对工程施工质量通病、强制性条文及标准工艺控制提出严格要求,要求施工单位严格按照图纸设计进行施工,监理单位做好施工过程中的质量监督检查。设计单位就监理、施工项目部对设计图纸中提出的问题给予解释与答复,各方意见一致形成会议纪要如下: 1.JG-1-02、67#屋面南北坡电器设备布局图东部第一方阵采光带与实际屋面采光带位置不相符,现场施工按照哪个施工? 设计答复:现场施工东部第一方阵组件又移一块至第二方阵,并变更图纸。 2.JG-1-07 汇流箱支架与 JG-1-09 逆变器支架图与现场实际配送支架不符,并且图纸设计直流汇流箱现场无法使用,现场使用交流汇流箱。 设计答复:设计同意现场制作支架变更图纸。			
会签意见: 同意变更 业主项目部(章) 业主项目经理: 李明志	会签意见: 同意变更 监理项目部(章) 总监理工程师: 牛敏	会签意见: 变更图纸 设计单位(章) 设总: 潘喜平	会签意见: 同意变更 施工项目部(章) 项目经理: 张安项目

注 会检纪要由监理项目部起草,经业主项目经理签发后执行。