

施工图会检纪要

编号: 2017-000000-01

工程名称:

类型: 王中玲

会议地点	项目会议室	会议时间	2017-12-12
会议主持人	王中玲		

会检图册:

山东和乐门业光伏发电工程现场施工图纸

本次会议内容:

参会各方对图纸进行审阅, 对与现场不符以及有疑问之处作出以下归纳:

1. 桥架、镀锌扁钢如何穿越采光带和通风管道。
2. 1#屋顶实际 24 空挡, 图纸上有 25 空挡, 多余组件如何排布。
3. 逆变器无平面定位尺寸, 且背部孔距尺寸不详。
4. 汇流箱引入线路数需明确。
5. 缺少夹具实验数据。
6. 导轨型材公司技术部初设意见使用规格 w40*h40, 现场使用规格为 w34*h35, 是否可行。

附: 施工图纸会审记录

监理项目部(章):

总监理工程师: 肖守刚

日期: 2017 年 12 月 12 日

注: 会检纪要由监理项目部起草, 经施工方项目经理签发后执行。

施工图纸会审记录

工程名称	山东和乐门业光伏发电工程项目			共 页 第 页
会审地点	项目部会议室	记录整理人		日期 2017 年 12 月 12 日
参加人员	建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司			
	设计单位：湖南动力源电力勘测设计有限公司			
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
	施工单位：西北电力建设第一工程有限公司			
序号	图纸编号	提出图纸问题		图纸修订意见
1		桥架、镀锌扁钢如何穿越采光带和通风管道		
2		1#屋顶实际 24 空挡，图纸上有 25 空挡，多余组件如何排布？		
3		逆变器无平面定位尺寸，且背部孔距尺寸不详		
4		汇流箱引入线路数需明确		
5		缺少夹具实验数据		
6		导轨型材公司技术部初设意见使用规格 w40*40，现场使用规格为 w34*43.5，是否可行		
7				
8				
9				
10				
11				
建设单位：		设计单位：	监理单位：	施工单位：
祁海洋			葛文琦	舒毅
2017 年 12 月 12 日		年 月 日	2017 年 12 月 12 日	2017 年 12 月 12 日

- 1、所有会审图纸均应记录在表内，无意见时，应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。
- 2、本表一式四份，由施工单位填写、整理并存一份，与会单位会签各存一份。

