

施工图会检纪要

编号: ZHJL-TZJHJ-001

工程名称: 始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	项目部	会议时间	2017.12.12
会议主持人	张权		
会检图册: NRSJ-Q170135S-J0101、NRSJ-Q170135S-J0102、NRSJ-Q170135S-J0103、NRSJ-Q170135S-J0104、NRSJ-Q170135S-J0105、NRSJ-Q170135S-J0106、NRSJ-Q170135S-J0107、NRSJ-Q170135S-J0108、NRSJ-Q170135S-J0109			
本次会议内容:			
2017年12月12日下午,由监理项目部组织、业主项目经理、设计单位代表、施工项目部所有管理人员参加,在施工现场会议室进行召开了图纸会检会议。会议主要内容为各方根据现场实际情况对施工图纸设计有哪些建议的总结。具体情况如下: 一、建设单位建议: 1、对目前工程量进行核算,是否达到设计进度要求; 2、现场设备基础接地装置是否满足规范及设计要求,若不满足需重新根据现场实际设计新图纸。 二、监理单位建议: 1、厂区屋面接地通过扁铁连接原厂区接地时需测量其阻值是否满足设计要求,若不满足需设计单位重新设计新的接地极; 2、厂区屋面组件接地所用双刺垫片安装位置是否达到要求。 三、施工单位建议: 1、厂区屋面电缆桥架走向按图纸设计安装产生阴影部分是否对组件有影响,若有影响需设计单位以现场实际情况确定走向问题。 四、设计单位: 1、针对以上提出的建议届时如若与图纸不符,我方会根据现场实际情况对施工图纸进行改动,设计新版图纸。 总结:以上图纸会审会议上各方所提出的建议届时会根据实际情况来设计新版图纸,除此建议以外各			

方对施工图纸已无任何异议，严格按照规范及图纸设计要求进行现场施工。

会签意见:



会签意见:



会签意见:



会签意见:



注 会检纪要由监理项目部起草，经业主项目经理签发后执行。