图纸会检记录

工程名称：　酬塘湖光伏站-洞庭 110kV 线路工程

设计单位	湖南裕安电力设计咨询有限公司	图纸名称	酬塘湖光伏站-洞庭 110kV 线路工程施工图
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司

序号	图号	图纸问题	答复意见
1	YADL-P2018017-T0201-23	RJT41 型直柱板式基础中部分Φ14 的圆钢是否可以改为同等级的螺纹钢	同意将圆钢改同等级的螺纹钢
2	YADL-P2018017-T0201-22	根据现场开挖土质情况，RZ31 型直柱板式基础是否可以改为 TZ31 型掏挖式基础施工，请设计给予答复。	可以将 RZ31 型直柱板式基础改为 TZ31 型掏挖式基础施工。

	建设单位（章）	监理单位（章）	设计单位（章）	施工单位（章）
参加人员签字				

由 扫描全能王 扫描创建