

图纸会审纪要

编号:

工程名称	中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目	专业名称	土建、电气安装	
建设单位	苏州赛纷新创绿色能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
勘察单位	/	设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	
施工单位	江苏镇江安装集团有限公司	施工分包单位	/	
会审地点	中新物流园 4.57MW 分布式光伏发电项目指挥部	会审时间	2018 年 3 月 20 日	
会审内容共计 1 页 2 项条款 (其中: 土建 1 条, 电气安装 1 条)				
参加单位及参加人员	建设单位 (章) 参加人签字	设计单位 (章) 参加人签字	监理单位 (章) 参加人签字	施工单位 (章) 参加人签字
	俞明波. 张远	吴俊. 曹建刚	田周友. 刘公	史江成. 顾振宇
图 纸 会 审 记 录				
序号	图号	图纸问题	设计答复	备注
1	S70-00-02-07	组件安装角度误差多少	组件角度随各屋面, 误差不超过 $\pm 1^\circ$	
2	S32-1-02	原厂房地下管线较多, 埋深不足, 基础开挖深度不够是否可适当抬高。	可以, 不超过 20cm	

