








施工图会检纪要

编号: GFDZJBM45-01

工程名称市中区齐村镇 20MWP 单晶高效农业光伏电站项目 (一期 10WMP 工程):

会议地点	施工项目部	会议时间	2018-5-01
会议主持人	张金星		
会检图册: 全站主接地网布置图。图纸名称 DRAWING TITLE			
本次会议内容: 图纸说明书第 2 条要求, 主接地网采用 60X8 热镀锌扁钢, 因 60x8 热镀锌扁钢不好采购, 施工方要求变更为 50X5 热镀锌扁钢。			
会签意见:  业主项目部 (章) 业主项目经理: 	会签意见:  监理项目部 (章) 总监理工程师: 	会签意见:  设计单位 (章) 设总: 	会签意见:  施工项目部 (章) 项目经理: 

注 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行。

