

施工图会检纪要

工程名称:

白沙光伏发电项目

签发:

蒋寿华

编号:

会议地点:

湖南衡阳衡南县三塘乡

会议时间:

2018.10.9

会议主持人:

蒋寿华

会检图册:

本项目站内全部施工图

本次会议内容:

1. 条形基础优化: 建设条形基础由图, 基础底部标高由-0.400m做到地面以上±0.000m, 垫层~~厚度~~按图施工, 找平层为±0.000m, 原图15mm厚找平层取消。
2. 独立基础优化: 建设由前立柱315mm改为295mm, 后立柱基础650mm改为590mm。
3. 微孔灌注桩: 建设优化方案, 在现有钢筋笼高度700mm, 圆管800mm, 焊接塔接面200mm基础上, 增设1路箍筋即可。
4. 设计图纸与现场实际存在差异, 由施工单位测量放线, 反馈经设计院进行改图, 并提电缆槽等。
5. 接地扁铁施工工艺, 需建设部分混凝土硬化区域根据现场实际情况调整。
6. 监控部分: 数据采集、视频监控需深化设计。
7. 汇流箱、逆变器安装: 支架示意图要提报供。
8. 施工单位尽快反馈变更、变更资料, 以便设计院尽快出图。并提供电
9. 集电线路敷设路径、横断面位置, 根据现场实际情况, 适当调整, 部分区域可调整为电缆沟或桥架。
10. 2x11桩基平面布置图与2x5桩基平面布置图桩长度不同。

会签意见:

会签意见:

会签意见:

会签意见:

业主项目部(章)

业主项目经理:

蒋寿华

监理项目部(章)

总监理工程师:

蒋宇明

设计单位(章)

设总:

雷鸿星

施工项目部(章)

项目经理:

3号印

注 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行。

GFDZJBM45: 施工图会检纪要

施工图会检纪要

工程名称: 白沙岩发电项目

编号:
签发: 蒋春华

会议地点	湖南衡阳电力公司三楼会议室	会议时间	2018.10.9
会议主持人	蒋春华		
会检图册: 本项目站内全部施工蓝图。			
本次会议内容: 11. 降剖平面布置图 2×11、2×5、2×6 的横条 LT 的长度不够。 12. 东南区块渔塘区域区域, 要求设计院做到排水沟设计, 施工方施工过程中做好排水、夯实作业, 然后按照图施工做条形基础, 基础做到 $\pm 0.00m$ 以下。 13. 线位现场, 消化各场已经排水设计, 出平面布置图。 14. 中、巴东南、佳纳区块护坡治理, 提供网格化治理图集。 15. 对机巴区块进行大门设计并出图。			
会签意见:	会签意见:	会签意见:	会签意见:
业主项目部 (章) 业主项目经理: 蒋春华	监理项目部 (章) 总监理工程师: 黄守明	设计单位 (章) 设总: 周鸣昌	施工项目部 (章) 项目经理: 李军

注 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行