

图纸会审记录

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZHJL-001

地点	项目部会议室	时间	2020 年 3 月 16 日
参加单位	建设单位、监理单位及施工单位		

本次会议内容如下：

为确保 35KV 集电线路塔基基础施工与铁塔定制安装衔接一致，特召开本次图纸会审，通过审查发现部分塔基图纸根开与塔材图纸根开不符，经参建单位共同协商一致意见，决定按如下内容执行：

- 1、铁塔材料定制按设计单位设计的铁塔设计图纸执行。
- 2、铁塔地脚根开按照塔基基础图纸锚栓直径执行。

注：本表一式三份，建设单位、施工单位各一份，监理单位保存一份

会议签到表

日期: 2020.3.16

[illegible]

