

图 纸 会 审 会 议 纪 要

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

编号：ZSFD-TZHS-HYJY-ZHJL-002

会议地点	江 西 院 项 目 部	会议时间	2020-09-12
会议主持人	韩 火 明	签 到 表 附 后	
会议主题：关于 B 标风机基础图纸会审及设计交底的事宜。			
会议内容： 2020 年 09 月 12 日上午 10 时,在江西院 EPC 总承包项目部会议室召开图纸会审会议， 会议由建设单位、监理单位、总承包单位及施工单位负责人和各专业工程师参加。 图纸会审的内容有： 总包单位： 1、风机基础下锚板预埋件一圈部位采用风镐形式施工，混凝土垫层浇筑 250mm，保证 后期预埋件牢固。 B 标段（安徽嵩安）： 1、关于 G02# G14#风机场平验收发现，该风机场平未按设计图纸施工且有出入，经建 设单位、监理单位及总承包单位同意，可以微调，不影响后期吊装工作。 2、施工过程中如发现问题及时给设计院联系。 附：技术交底一份			
主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风 电工程 EPC 项目部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）		
发文单位	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部	发文时间	2020-07-27