


施工图会检纪要

编号: ZHJL-ZSFZ-TZHS-001

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

签发: 李富彬

会议地点	施工项目部	会议时间	2019年04月02日
会议主持人	李富彬		
会检图册: 总平面布置图、电气总的部分、土建部分、组件排布图、支架详图、加固图			
本次会议内容: 2019年04月02日河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目业主李富彬组织设计、监理、施工单位在项目部会议室召开河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目全部施工图会检会议。 四川航洋电力工程设计有限公司首先对施工图纸进行设计交底和说明。业主专工李总对工程施工质量通病、强制性条文及标准工艺控制提出严格要求,要求施工单位严格按照图纸设计进行施工,监理单位做好施工过程中的质量监督检查。设计单位就监理、施工项目部对设计图纸中提出的问题给予解释与答复,各方意见一致形成会议纪要如下: - 设计钢结构加固材料涂装厚度 200 μm 设计回复: 与厂家沟通协调涂装方法 - 逆变器位置需确定 设计回复: 现场进行考察, 确定好位置 - 屋顶线缆排布不合理 设计回复: 合理优化线缆排布 - 屋面彩钢瓦搭接未见图纸 设计回复: 出具施工图纸及搭接设计说明			
会签意见:  施工项目部(章) 项目经理: 李富彬	会签意见:  监理单位(章) 总监理工程师: 李富彬	会签意见:  设计单位(章) 设计总: 李富彬	会签意见:  施工项目部(章) 项目经理: 李富彬

注 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行。

会议纪要

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2019.04.02

[illegible]