

施工图纸会审纪要

工程名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号：PXWD-TZHS-001

会议地点	大爬山风电站升压站项目 部	会议时间	2019 年 6 月 24 日
会议主持人	高国恺	签到表附后	
会检图册： 华能贵州盘县大爬山风电场升压站分布式光伏发电项目支架设计说明及基础设计、电 气施工图施工图纸进行会议审查			
本次会议内容： 业主、监理单位、施工单位、风电场管理人员对华能贵州盘县大爬山风电场 升压站分布式光伏发电项目支架设计及基础设计、电气施工图纸进行图纸会审，会议 中提出以下问题，请设计院进行回复。 1、蓝图中缺少灌注桩详图； 2、请明确灌注桩基础的使用位置； 3、请明确升压站大门两侧光伏组件的朝向； 4、图号为 F19301S-D0101-03 大爬山风电场电缆敷设图纸说明第二条逆变器的功 率与分图不符，需要明确 4 台 60KWp 逆变器的组串接入，15KWP 逆变器需更改 为 20KWp 逆变器，标题栏内内容有误； 5、北面护坡可否采用 M10 或 M12 的膨胀螺栓代替 M8*100 膨胀螺栓以减少数 量？			

- 6、围墙外光伏组件区域需增加保护围栏；
- 7、逆变器、汇流箱设备基础没有详图；
- 8、图号 12300.2323.223.11 桁架支架 2 图纸中，桁架与立柱安装详图、檩条斜撑安装详图数据标注不清。
- 9、图号为 F19301S-D0101-07 的蓝图中 2#交流汇流箱接线图，右下角标题栏中却是 1#交流汇流箱原理图，内容不符，请核对；
- 10、图纸中没有相关的通讯图纸；
- 11、项目缺少相关的消防系统图纸；
- 12、安装在升压站生活区的 HL01 汇流箱需要增加围栏。

监理项目部（章）：



主送单位	西安热工研究院有限公司		
抄送单位	华能新能源盘州市风力发电有限公司 华能贵州大爬山风电场		
发文单位	华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目监理部	发文时间	2019-6-25

施工图纸会审签到表

会议名称	华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目		
会议时间	2019 年 6 月 24 日		
会议地点	华能盘县大爬山升压站内会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	高国伟	盘县项目部	
2	王研	大爬山风电场	
3	郭雷	常州正德电力工程监理有限公司	
4	彭金宁	西安热工院	
5	潘海波	西安热工院	
6	张建立	大爬山风电场	
7	郭清宇	西安热工院	
8	王泽禹	云南绿宇能源有限公司	
9	何洪跃	云南绿宇能源有限公司	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			