

图纸会审纪要

编号: 01

工程名称	邯郸涉县光润新能源科技有限公司 5.5MWp 分布式光伏发电项目		主持人	付迎春
会议地点	项目部		会议日期	2019 年 10 月 22 日
参会单位	建设单位	江正泰新能源开发有限公司		
	设计单位	河北筑能工程技术有限公司		
	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
	施工单位	河北筑能工程技术有限公司		
会议内容:				
1、问题: 12-F19034S-T0101 屋面光伏组件及支架布置施工图中检修通道具体位置是否给具体位置, 爬梯无具体位置。				
回答: 根据现场实际情况调整。				
2、问题: 12-F19034S-T0101 屋面光伏组件及支架布置施工图中导轨距桥架侧是否可以延长放桥架。				
回答: 可以。				
3、问题: 12-F19034S-T0201 基础图中预制舱基础与 SVG 基础之间无距离。				



扫描全能王 创建


回答：距离不小于 1.5 米。

4、提问：12-F19034S-T0101 屋面光伏组件及支架布置施工图中组件排布图与支架排布图不符。

回答：已修改发现场。

5、提问：12-F19034S-D0201 中接地扁铁支架无具体做法。

回答：与组件支架图对应。

 建设单位(章)：项目经理：日期：	 监理单位(章)：总监理工程师：日期：2019.10.22	 设计单位(章)：负责人：日期：2019.10.22	 施工单位(章)：项目经理：日期：2019.10.22
--	---	--	--



会议签到表

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期：2019.10.22

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王润	河北筑能	项目经理	15076158318
成接科	河北筑能	资料	17798161650
付迎春	河北筑能	副总	15613325060
陈文梁	河北筑能	电气	
孙金龙	常州正德	监理	15350396331

