

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

图纸会检记录

NO:

会议时间	2020.07.02	工程名称	崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目
会议地点	崇明光伏项目部 一楼会议室	图纸卷册编号	NY0395NS-BT0206 NY0395NS-BT0207
主持人	杜积春	图纸卷册名称	鱼塘及大沟渠内光伏支架基础施工图 箱逆变一体机基础施工图
会检意见: 1、NY0395NS-BT0207-01 第 9.2 条 及 NY0395NS-BT0207-03 说明 2 描述所有外露铁件均需热镀锌防腐,请明确是否外露铁件可采用防腐漆防腐。 2、NY0395NS-BT0207-03 平台栏杆预埋件 M3 是否可以改为膨胀螺栓固定。 3、NY0395NS-BT0207-02 图纸说明 11 中平台栏杆高度 0.9m, 建议调整为 1.2m 4、NY0395NS-BT0207-02 图纸说明 11 中平台栏杆材料建议调整为不锈钢材质。		回复意见: 1、所有外露铁件可以采用普通碳钢件, 表面防腐可采用环氧富锌底漆 2 道 (干膜厚度 $2 \times 35 \mu\text{m}$)、环氧云铁中间漆一道 (干膜厚度 $60 \mu\text{m}$)、聚氨酯面漆 2 道 (干膜厚度 $2 \times 35 \mu\text{m}$), 涂层总厚度不小于 $200 \mu\text{m}$。 2、同意取消预埋件改为膨胀螺栓固定。 3、同意平台栏杆高度调整为 1.2m。 4、平台栏杆可按照图纸中形式, 采用不锈钢制作。	
会 签 单 位 (签章)			
建设单位 	监理单位 	设计单位 	承包商 