

图纸会审记录

项目名称	泗阳沃达行 6MW 光伏发电场址变更项目				
主持人	贾海栋	时间	2020 年 11 月 21 日	地点	甲方会议室
参加人员	EPC 单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
	建设单位	泗阳沃达行新能源有限公司			
	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			

图纸会审中的主要问题及设计答复:

问题 1、组件布置是否考虑水塘的复杂性。




答复: 根据试桩结果及现场勘查结果, 对厂区水塘内水深处进行避让。

问题 2、桩基选型是否考虑现场实际要素。

答复: 根据规范要求计算选型。

问题 3、新增支架组件容量为多少?

答复: 新增支架及组件容量为 629.8kW。

EPC 总承包单位	监理单位	建设单位	设计单位
代表:   (盖章) 2020 年 11 月 21 日	代表:   (盖章) 2020 年 11 月 21 日	代表:   (盖章) 2020 年 11 月 21 日	代表:   (盖章) 2020 年 11 月 21 日

