



施工图会检纪要

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号：GFDZJBM45-TJXM-YZHS-01

签发：

王立东

会议地点	施工项目部办公室	会议时间	2021.10.01
会议主持人	田同有		
会检图册（屋顶支架安装及基础布置）：TJCC-T0101-01 卷册说明、TJCC-T0101-02、钢结构施工设计说明、TJCC-T0101-03、钢架及支架安装示意图、TJCC-T0101-04、车间 3 立柱分类图、TJCC-T0101-05、车间 3 立柱大样图、TJCC-T0101-06、底梁开孔示意图、TJCC-T0101-07、车间 3 底梁布置图、TJCC-T0101-08、车间 3 檩条布置图、TJCC-T0101-0、9 车间 3 钢结构材料表、TJCC-T0101-10、屋面桥架安装参考。 会检图册（电气综合）：TJCC-D0101-01 卷册说明、TJCC-D0101-02、3#配电室接入情况示意图 1、TJCC-D0101-03、3#配电室接入情况示意图、2TJCC-D0101-04、3#配电室并网柜系统图、TJCC-D0101-05、3#配电室平面布置图、TJCC-D0101-06、车间三屋顶组件布置图、TJCC-D0101-07、车间三屋顶组串及逆变器布置图、TJCC-D0101-08、逆变器进出线列表、TJCC-D0101-09、100KW 逆变器接线示意图、TJCC-D0101-10、逆变器屋面壁挂安装示意图、TJCC-D0101-11、车间三屋顶防雷接地图、TJCC-D0101-12、防雷接地详图、TJCC-D0101-13、车间三屋顶桥架布置图、TJCC-D0101-14、桥架材料清单、TJCC-D0101-15、电缆防火封堵要求图、TJCC-D0101-16 车间三水清洗系统图、TJCC-D0101-17、计算机监控拓扑图。			
本次会议内容： 3#屋面缺少一个光伏支架基础桩，由施工单位向设计单位反馈。其它按设计图纸进行施工。			
会签意见：	会签意见：	会签意见：	会签意见：
业主项目部（章） 业主项目经理： 	 监理单位（章） 总监理工程师： 	设计单位（章） 设总：	施工项目部（章） 项目经理： 

注 会检纪要由监理单位起草，经业主项目经理签发后执行。



扫描全能王 创建