

施工图纸会审记录

工程名称	华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电			编号:	
会审地点	大吴家项目部会议室	记录整理人	管伟	日期	2023.6.8
参审单位	建设单位	招远市华达新能源发电有限公司			
	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			
	设计单位	山东欣民电力工程咨询有限公司			
	施工单位	山东工业设备安装集团有限公司			
序号	图纸编号	提出图纸问题	图纸修订意见		
1	基础施工图	架立筋中6改为中8 高度加高为51mm			
2	基础施工图	底板钢筋18°可以改为135° 满足结构要求			
3	基础施工图	地柱钢筋图纸180°改为135°与90° 连接方式为点焊			
4					
5					
6					
7					
建设单位代表:		设计单位代表:		监理单位代表:	
					

PDF

手机扫描王

设计交底单

工程名称	华达新能源齐山镇 150MW 农光互补光伏发电		
日期	2023.6.2	地点	大吴家项目部会议室

交底图册:

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 220kV 送出线路工程施工图。

一、工程概况

线路额定电压: 220kV

线路长度及杆塔数量: 本工程新建架空线路全长 5.667km, 单回路架设。本工程新建杆塔数量 23 基, 其中单回路耐张塔 12 基, 单回路直线塔 11 基。

全线位于烟台市招远市齐山镇。

二、施工注意事项

本工程施工应按国标《110~750kV 架空输电线路施工及验收规范》(GB50233-2014) 中各项有关规定和本工程说明书及施工图要求进行施工。

本工程采用的导线、地线(光缆)、绝缘子、金具等器材规格均应按设计标准选用, 并具有符合国家或有关部门现行标准的厂家说明书、合格证书等, 证明该产品符合国家或部颁标准,

三、施工风险提示及要求 否则不许使用。若到货与设计选用的型号不一致时, 应事先征得设计单位的同意, 以便及时处理。

根据住房和城乡建设部 2018 年第 37 号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的要求, 明确本工程施工中危险性较大的分部分项工程和环节。(简称“危大工程”)为深基坑、起重机械的安装/拆卸、使用起重机械组立杆塔、拆除杆塔的拆除。



手机扫描王

- 附:
1. 钢筋弯钩 135° 受力不受影响。
 2. 1#塔基础方向调整需等220KV变电站出线构架等定后确定。
 3. 12#、13#塔跨越 500KV 线路。13#塔改为 J4-16 塔型。
 4. 23#塔向小号方向平移 2m。

各单位 项目负责人 签字	建设单位	 于德平	
	设计单位	 李金平	
	监理单位	 王德	
	施工单位	 刘永成	

