

施工图纸会审记录

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目			共1页 第1页	
会审地点	项目会议室	记录整理人	黄永革	日期	2023.07.26
参会人员	建设单位：平陆上电万坤新能源有限公司				
	设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司				
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司				
	施工单位：上海电力安装第一工程有限公司				
序号	图纸编号	提出图纸问题		图纸修订意见	
1	01#	桩基标高偏差正负10，山地光伏不到建议取消。		不可以取消	
2		桩基与前后立柱的固定部件（对穿螺栓、固定螺栓、密封圈）没有在材料表里体现		补充完善	
3		为了保证安装方便及更牢固，组件固定压块是否可以采用“U”形卡扣形式。		同意变更	
4		管桩顶自然地面上砼柱帽如何处理		加50高砼柱帽	
5		东郑区域1#地块20#箱变位置位于支架处，是否可以按现场实际情况可以适当位移		同意	
建设单位：		设计院代表：		监理单位：	
					
				施工单位：	
					

会议签到单

会议主题		光伏区周例会		
会议时间		2023.07.26	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王树	新疆电石坪新能源	18914664520	
2	王树	新疆电石坪	15634944666	
3	王树	新疆电石坪	13816172038	
4	王树	上电-公司	13919012080	
5	王树	上电-公司	13478800155	
6	王树	上电-公司	19935161277	
7	王树	上电-公司	1828682198	
8	王树	上海-公司	13663588172	
9	王树	上电-公司	13860038899	
10	王树	上电-公司	1842544585	
11	王树	新疆电石坪	18816276087	
12	王树	上电-公司	13455675774	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				