

施工图纸会审记录

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目			共1页 第1页	
会审地点	项目部会议室	记录整理人	黄永革	日期	2023年8月15日
参加人员	建设单位: 平陆上电万坤新能源有限公司				
	设计单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司				
	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司				
	施工单位: 上海电力安装第一工程有限公司				
会审项目	升压站工程、送出线路工程、集电线路工程				
序号	图纸编号	提出图纸问题		图纸修订意见	
1		升压站主变镀锌件变更刷防腐防锈		不同意变更	
2		升压站南侧挡墙是否超出征地红线		未超出征地红线	
3		升压站事故油池采用玻璃钢成品		同意变更	
4		升压站GIS设备大体积基础砼是否可以分二次浇筑		按施工规范施工	
5					
建设单位:		设计院代表:		监理单位:	
					
					

1、所有会审图纸均应记录在表内，无意见时，应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。

2、本表一式四份，由施工单位填写、整理并存一份，与会单位会签各存一份。

会议签到单

会议主题		开站图纸会审	
会议时间		2023.08.15	会议地点 项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式
1	王辉	平陆地电项目部	18914664520
2	王强	平陆地电项目部	15634944666
3	王春全	正合监理	13816172038
4	张华	上电-公司	13472800155
5	张富强	上电-公司	13919012080
6	王中	上电-公司	18935161277
7	王中	上电-公司	13653810983
8	段雨珂	上电-公司	19128460920
9	王长峰	上电-公司	18425144585
10	王中	平陆五强监理	1881676087
11	方佳东	上电-公司	13453675779
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			