






表 C.0.1 图纸评审意见

工程名称： 泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

编号：

专业	土建、电气	图纸卷册	T0101、T0201、G0101、G0102、D0103
图纸编号	评审意见		设计答复
	未出总图		已出
2024045-Q001S-T0101-01	箱变桩是否与工程桩相同		相同
2024045-Q001S-T0201-03	(2×6) 拉条示意图中斜梁拉条数与材料表不符		经复核，条数与材料表符合
2024045-Q001S-G0101-05	逆变器接线示意图图幅太小，看不清楚		更换大图框，重新出版替换
2024045-Q001S-D0103	支架垂直接地处搭接处不够		D0103-03 中有具体详图
设计单位人员 (签字): 	建设单位人员 (签字): 	监理单位人员 (签字): 	承包单位人员 (签字): 
设计单位 (盖章): 	建设单位 (盖章): 	监理单位 (盖章): 	承包单位 (盖章): 
2024年07月30日	2024年07月30日	2024年07月30日	2024年07月30日