

监 理 周 报

项目名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号：JXMB-035

项目地：南京经济技术开发区栖霞园区七乡河大道 88 号，南京中建五洲设备制造有限公司厂区内

时间：2018/3/10—2018/3/16

本周 施工 概况	1、一、二期厂房屋顶走道板安装 2、一、二期厂房屋顶接地焊接施工
施工 质量 情况	施工质量一般
材料 进场 情况	本周无材料进场
材料 进场 检验	无报验材料
隐蔽 验收 情况	无
发文 情况	无
收文 情况	未收到文件
安全 情况	1、一、二期屋面施工人员在施工过程中未戴安全帽。 2、施工负责人对施工人员安全交底工作不到位。




下周工作要点	1、一期厂房走道板安装。 2、二期成品工段厂房走道板安装，接地焊接施工。						
现场施工人员班组情况	一二期施工人员 4 人						
天气	10	11	12	13	14	15	16
	多云	晴	晴	晴	晴	晴	晴


编写人：吉海平

编制时间：2017 年 12 月 22 日

附现场照片 (16)



一期厂房



二期厂房

