

编号: JLZB-03

监 理 周 报

工程名称: 海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目

2017 年 11 月 第 03 期

监理项目部 (章): _____

总监理工程师: 赵良

报告日期: 2017 年 11 月 19 日



监理周报

1. 本周工程实施情况（形象进度表、照片）

组件安装完成（20171118）；

组件汇线开始施工（20171119）；

接地扁铁开始焊接（20171119）；

桥架开始安装（20171119）；



2. 本周监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

检查屋面组件安装质量和接地扁铁焊接质量；

检查现场安全文明情况；

3. 工程存在问题及建议

组件安装平整度部分不符合要求，现场已整改；

4. 下周监理工作重点

桥架安装、接地焊接质量；

电缆敷设、汇流箱、逆变器安装质量；

现场安全文明；



常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2017年11月19日