

安全周报

2020 年第 035 期 2020 年 4 月 15 日~4 月 21 日

报送单位：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

1、上周会议纪要，施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽、口罩做好安全防护措施，集电线路塔基基坑临边做好安全防护措施，风机塔筒内顶部到底部需配备安全绳，施工现场风机吊装用具，吊装带、钢丝绳、机械每天安排专人检查，登高不能穿硬底鞋、高跟鞋注意防滑，风机塔筒、集电线路铁塔做好防雷接地，风大吊装、塔筒、机舱每分钟平均风速不超过 10 米每秒，叶轮每分钟不超过 8 米每秒，严禁酒后作业，施工用电有专人管理，设有专用配电箱，严禁私拉乱接杜绝违章作业。

通过下发监理检查记录和通知单的形式要求施工单位整改，施工单位现场已按要求完成整改。

2、本周落实情况

本周基本已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
22	44	68		4	6	10	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
2	1	2	68	1	1	1	100%

三、本周安全工作总结

现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复，本周施工现场安全处于可控状态。

四、下周安全工作计划

1、现场吊装作业，基坑临边防护，现场文明施工、临时施工用电，防止高空坠落，做好车辆安全行驶，做好现场危险源辨识和分析。

五、安全管理记录照片





A11基塔基础浇筑2020.04.18



A12基塔基础验收2020.04.18



安全检查例会2020.04.21



DT1—1基塔基础接地沟开挖2020.04.21

审批:

编制:

2020年4月10日