

表号： GF-B10

编号： XXGF-06

安全监理周报

工程名称： 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

2019年 08月 10 日 第 6 期

项目监理部(章)

总监理工程师： 徐辉生

报告日期： 2019 年 08 月 10 日



一、本周工作部位、安全工作重点

本周主要进行桩基浇筑施工、基础混凝土支墩吊装

二、本周安全隐患及重大危险源情况

本周检查吊装预制混凝土支墩施工现场，检查无安全隐患。

三、安全培训情况

无。

四、业主、监理安全考评

无

五、应急管理

资料已报审

六、本周安全制度建设情况

无

七、本周安全情况分析、存在改进的方面等及下周安全工作重点

1. 本周安全情况良好,现场安全文明施工良好。
2. 下周安全工作重点为:
 - 1、 正值炎暑，施工人员需做好防暑降温工作。
 - 2、 支架吊装期间，需注意钢丝绳检查防止断裂。
 - 3、 吊装作业，应尽量避免超载吊装，严禁起吊重物长时间悬挂在空中，安全员需到场。
 - 4、 吊装施工，对在高耸建筑物进行高处作业，应事先设置避雷设施。
 - 5、 临时用电过路必须穿管保护，防止损坏漏电发生危险，开关箱的门及时闭锁。

八、其它

无