

表号： GF-B10

编号： XXGF-11

安全监理周报

工程名称： 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

2019年 09月 14 日 第 11 期

项目监理部（章）：

总监理工程师： 徐辉生

报告日期： 2019 年 09 月 14 日



一、本周工作部位、安全工作重点

- 1、本周主要进行支架、组件吊装及安装施工；
- 2、箱变基础施工；
- 3、各设备交接试验；

二、本周安全隐患及重大危险源情况

本周检查支架吊装施工现场，交接试验，检查无安全隐患。

三、安全培训情况

无

四、业主、监理安全考评

无

五、应急管理

资料已报审

六、本周安全制度建设情况

无

七、本周安全情况分析、存在改进的方面等及下周安全工作重点

- (1) 严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005；
- (2) 现场临时用电系统采用TN-S接零保护系统（三相五线制）；
- (3) 现场临时用电系统满足“三级配电，二级漏电保护”末端漏电电流不大于30mA；
- (4) 现场临时用电开关应符合“一机、一闸、一漏、一箱”要求，进行检查维修时，必须断电并悬挂停电检修标志牌，严禁带电作业。
- (5) 电箱必须符合标准要求严禁采用木质电箱，门锁完善，有防雨防尘措施；
- (6) 对影响脚手架搭设和塔吊操作等外电线路（含变压器）必须进行迁移或防护；

八、其它

无