

节假日前安全检查记录表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-AQJC-001

施工单位	晋海建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年9月30日	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	国庆前对项目现场进行安全专项大检查		
存在问题	1. 安全资料不齐全。 2. 大型机械设备进场记录不齐全。 3. 个别工人未正确佩戴安全帽。 4. 施工现场安全警示标牌不足。 5. 施工现场未满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。		
整改要求	1. 每周进行安全资料检查，查缺补漏。 2. 所有大型设备进场出入必须记录齐全。 3. 进入施工现场必须正确佩戴安全帽系好帽带；再次发现相同问题将根据龙源施工管理制度进行考核。 4. 增加施工现场的安全警示牌，查缺补漏。 5. 施工现场应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。		
检查人	黎建光、徐文平、李大超	施工项目部 签收人/日期	邵亮 早08:10分 2020.9.30
整改情况	已按要求，整改完成 整改负责人：邵亮 日期 2020.9.30		
复查意见	经复查已完成整改！ 复查人：徐文平 日期 下午18:00 2020年9月30日		