

监 理 周 报

项目名称:北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号:JXM12-JLZB-002

本周工作概况	1、资料整理 2、现场巡视 3、铁塔基础混凝土浇筑旁站 4、铁塔、箱变基础坑基检验 5、现场安全检查 6、召开监理周例会、安全例会。 7、塔基基础钢筋送检陪同
施工质量情况	施工质量存在以下问题: - 打桩孔洞垂直度有偏差 - 孔洞间距出现偏差 - 预埋件混凝土浇筑撒料 - 预埋件有角度偏差 - 铁塔基础坑基未做安全围挡 - 铁塔基础开挖未放坡
材料进场情况	- 铁塔基础地脚螺栓 - 钢筋
材料进场检	见证取样



扫描全能王 创建

验	
隐蔽验收情况	铁塔基础验槽 箱变基础验槽
发文情况	《监理会议纪要》一份（编号：JXM10-JL01-002）。 《监理通知单》四份（编号：JXM15-JL01-001、002、003、004）。
收文情况	无。
安全情况	本周无重大安全隐患。
下周工作要点	1、现场巡视 2、铁塔基础、箱变基础预埋件混凝土浇筑检查和旁站 3、铁塔基础坑基验槽 4、施工现场安全检查 5、组织召开监理周例会、安全专题例会。 6、材料进场验收
现	施工人员 150 人。管理人员 41 人。



场 施 工 人 员 班 组 情 况							
天 气	20210416	20210417	20210418	20210419	20210420	20210421	20210422
	小雪	晴	晴	多云	晴	多云	阴

编写人：田同有

编制时间：2021 年 04 月 22 日



扫描全能王 创建