

工程罚款通知单

编号：ZHJL-PLFK-008

工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
建设单位	平陆上电万坤新能源有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位	上海电力安装第一工程有限公司
罚款事由	蓄水池土方开挖未按专项施工方案放坡，也未采取边坡支护措施，由此容易出现发生较大安全隐患，见下图。  为了保证工程质量，现对你方进行考核，共罚款人民币：10000.00 元整，该罚款单将于下月工程款中扣除。
罚款金额	大写：壹万元人民币
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司 项目负责人：[Signature] 日期：2023 年 10 月 20 日
建设单位	平陆上电万坤新能源有限公司 项目负责人：[Signature] 日期：2023 年 10 月 20 日
受罚单位	上海电力安装第一工程有限公司 项目负责人：[Signature] 日期：2023 年 10 月 20 日